

1. Tallinna Vesi kasutab veevõtukohtadena ainult firma „Hawle“ malmist seadet „Nostalgia“.

Nostalgia drinking fountain  
No. KR267



2. Veevõtukoht peab paiknema ringistatud magistraal-veetorustikule maksimaalselt 25m kaugusele. Mida lähemal seda parem.
3. Seade tuleb varustada Tallinna Vesi logoga sildiga.



4. Võimalusel ühendada äravool De110 torustikuga ühiskanalisatsiooni või projekteerida immutus.
5. Ühendus peatorustikust projekteerida De32 ja DN25 sulgelement. Maakraaniga peab olema võimalik survet reguleerida selliselt, et kraani kasutamisel ei toimiks vee pritsimist.
6. Vahetult peale sulgelementi projekteerida kolmikuga De32 ühendus koos tühjendusega DN25 maakraaniga. Torustiku otsa projekteerida 1" keermega ots mis tuua maapinnale. Toru ots katta kahega. Kape alla paigaldada betoonrõngas. Kork ka.

