

Категории загрязнения сброшенных сточных вод, их концентрации и цены с 01.11.2022

| Показатель загрязнения | Группа I (мг/л) | Группа II (мг/л) | Группа III (мг/л) |
|---|-----------------|------------------|-------------------|
| Минимальное содержание ионов водорода (рН) | | 5,0..5,9 | <4,9 |
| Максимальное содержание ионов водорода (рН) | 6..10,5 | 10,6..11,5 | >11,6 |
| Взвешенные вещества | 0... 750 | 751...2000 | 2001...10000 |
| Биохимическая потребность в кислороде (БПК τ) | 0... 750 | 751...1500 | 1501...7500 |
| Химическая потребность в кислороде (ХПК) | 0...1250 | 1251...2500 | 2501...15000 |
| Нефтепродукты | 0...8,3 | 8,4...22 | 22,1...50 |
| Полярные углеводороды | 0...150 | 151...300 | 301...600 |
| Валовой фосфор (P _{вал.}) | 0...18,5 | 18,6...28,5 | 28,6...200 |
| Валовой азот (N _{вал.}) | 0...165 | 166...225 | 226...1000 |
| Цена приема €/м ³ без HCO | 2,64 | 8,37 | 36,10 |
| Цена приема €/м ³ с HCO | 3,17 | 10,04 | 43,32 |